

Le Maire

aux abonnés à l'eau communale sur le Haut-Mélan

Le 16 mars 2016

Eau non conforme à la consommation humaine

Madame, Monsieur,

La valeur du paramètre « Chlorure de vinyle monomère » dépasse la limite de qualité fixée par le Code de la Santé Publique à 0,5 µg/l. *Copie jointe.*

L'historique des valeurs de ce paramètre par date d'analyse pratiquée est le suivant :

10 mars 2016	26 février 2016	27 nov 2015	31 août 2015	2 juillet 2015	5 nov 2014
0,721 µg/l	0,6 µg/l	non mesuré	inf à 0,100 µg/l	non mesuré	non mesuré

6 août 2014	24 juillet 2014
0,475 µg/l	non mesuré

J'informe les abonnés alimentés par le mini-réseau du Haut-Mélan de ne pas consommer l'eau du robinet.

En attendant que les opérations de purge et de renouvellement d'une partie significative de ce réseau soit remplacée, la commune fera en sorte de fournir de l'eau de source en bouteille sur la base de 2 litres par jour et par personne. Un pack de 6x2 litres est déposé chez vous ce jour.

Si des variations de population sont à venir, il conviendra de nous le signaler une semaine à l'avance.

Je reste à votre disposition si nécessaire.

Cordialement.



Le Maire
Jacques JULIEN

Opérations envisagées pour un retour à la normale : la Purge du réseau à la borne incendie chaque semaine, le Remplacement prochain de deux tronçons parallèles de 260 ml entre le regard du haut-Mélan et le réservoir du haut-Mélan.

Copie : Familles Climent, Filippi, Vindeirinho, Grande Maison des Scouts et GdF, Maurin